


SIMBOLOGIA/LEGENDA GERAL	
SÍMBOLO	IDENTIFICAÇÃO
	PROJETO: INSTALAÇÃO EXTERNA
	LÂMINA DE PISO LED - 20W x 1m - REFLIMARK 2 DA SCHÖDER OU SIMILAR
	ARANDELA - h = 2,30m DO PISO
	LÂMINA DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA - VER PROJETO DE P. E. C. A INCENDIO
	POSTE COM SISTEMA FOTO VOLTÁICO
	POSTE DECORATIVO COM 01 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS
	ARANDELA EMBUTIDA PARA 1 LÂMPADA PL 15W A 0,30m DO PISO
	INTERRUPTOR SIMPLES A 1,10m DO PISO
	INTERRUPTOR SIMPLES SEM FIO - SISTEMA DALI A 1,10m DO PISO
	SENSOR DE PRESENÇA ULTRASSÔNICO INSTALADO A 1,10m DO PISO REF. M4450 DA KCT WEST OU SIMILAR
	TOMADA UNIVERSAL 2P + T A 0,30m DO PISO
	TOMADA UNIVERSAL 2P + T A 1,10m DO PISO OU CONFORME INDICADO
	TOMADA UNIVERSAL 2P + T A 2,10m DO PISO
	PONTO DE FORÇA MONOFÁSICO A 1,10m DO PISO
	TOMADA NO TETO OU NO ENTRE-FORRO
	CAIXA PARA TOMADAS ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES NO PISO ELEVADO
	FURO NO PISO ELEVADO PARA ACESSO DE CABOS AO MOBILIÁRIO
	PONTO PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO OU SIMILAR
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS
	CAIXA DE PASSAGEM CONFORME INDICADO
	CONDULETE METÁLICO MÚLTIPLO
	ELETROCALHA GALVANIZADA CONFORME INDICADO EM PROJETO
	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38x38mm
	ELETRODUTO APARENTE FIXADO À LAJE
	CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO OU FAIXÃO LANÇADA DIRETAMENTE SOBRE O PISO ELEVADO
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU ALVENARIA
	CABO DE COBRE MÚLTIPLO 1WV INSTALADO NO ENTREFORRO OU ENTERRADO
	ELETRODUTO PASSA
	ELETRODUTO DESCE
	ELETRODUTO SOBRE

02	REVISÃO GERAL	04/07/2014
01	ACRÉSCIMO DOS PONTOS DO PCI	04/04/2014
0	EMIÇÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO	08/10/2013
Nº	Revisão	Data

Responsável Técnico:  
Mauro Lúcio Tomazzi Prosdociimi  
CREA: 218.703/MG-D



Cliente: FAPEMIG - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DE MG

Projeto: ELÉTRICO      Obra: FAPEMIG

Conteúdo: PLANTA BLOCO 7 3º PAVIMENTO TETO

Desenhista: DOUGLAS      Data: 08/10/2013

Escala: INDICADA      Folha: 040

Arquivo: 264-EL-PE-039-B7PVTG3-R02